



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI <i>REFERENCE NUMBER OF LICENCE</i>	000083-TSE-05/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ <i>DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE</i>	27.11.1997
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ <i>LICENCE VALID UNTIL</i>	13.08.2019
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI <i>NAME OF THE LICENCE HOLDER</i>	ÜNTEL KABLOLARI SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ <i>ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER</i>	DEMİRCİLER KÖYÜ MAKİNA O.S.B. 6.CD. NO:4 DİLOVASI KOCAELİ/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI <i>NAME OF THE MANUFACTURING PLACE</i>	ÜNTEL KABLOLARI SAN. VE TİC.A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ <i>ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE</i>	DEMİRCİLER KÖYÜ DİLOVASI S.S. MAKİNA İML. SANAYİCİLERİ ORG. SAN. BÖLG. 97 PARSEL 6.CAD.NO:4 P.K. :41455 DİLOVASI/KOCAELİ KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) <i>INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)</i>	14.0.10.0.01.00/TSE-65426
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI <i>REGISTERED TRADE MARK</i>	ÜNTEL
İLGİLİ TÜRK STANDARDI <i>RELATED TURKISH STANDARD</i>	TS EN 50525-2-51:2011 / Elektrik Kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 V dahil olan düşük gerilimli enerji kabloları- Bölüm 2-51-Genel uygulamalar için kablolar -Thermoplastik PVC yalıtımlı Yağa Dayanımlı kontrol Kabloları / 22.11.2011

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

- KABLOLAR YAĞA DAYANIKLI PVC KILIFLI EKRANLANMAMIŞ BEYAN GERİLİMİ 300/500 V.
HO5VV5-F TİPİ MİN. 6G-MAX.36G DAMARLI, MİN 0.75 mm²-MAX.1,5 mm² KESİTLİ.
- KABLOLAR YAĞA DAYANIKLI PVC KILIFLI, EKRANLANMIŞ BEYAN GERİLİMİ 300/500 V.
HO5VVC4V5-K TİPİ MİN. 6G-MAX 36G DAMARLI, MİN. 0.75 mm²-MAX 1,5 mm² KESİTLİ.

e-imzalı/e-signed

27.07.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
GÜRSEL ERATAK
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : dmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=4qbtzy0x> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.