

T.C.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



ALSz Test Sertifikalı Cihaz

İMAL LİSANSI

No: ALSz (M) 94.0204
04.NİSAN.1994

Onay İşareti

Sertifika No : ALSz (M) 94.0204
Firma : ÜNTEL Kablolari San.ve Tic.A.Ş.İSTANBUL
Cihaz : Maden Ocağı İçin 3800/6600V PVC Güç Kablosu
Şartname No : MGM 118/1989
Sanayi Sicil : 13276 Ticari Sicil: 171595
Üntel Kablo firmasınınca MGM 118/1989 şartnamemiz esas alınarak dizay edilen
Maden Ocakları İçin
PVC Yalıtkan,dış kılıflı,çelik tel zırlı
3,6/6,6 KV PVC GÜÇ KABLOLARI

nın tüm tiplerini temsil eden 6120 tip kablunun 3x25 mm² kesitli numunesi üzerinde ALSz Test İstasyo-
nu Müdürlüğünce yapılan inceleme ve testler neticesi MT 948/M 364 - MT 972/M 364 - MT 973/M 364 nolu
raporlarına göre MGM 118/1989 Kablo şartnamemize uygun olduğu tesbit edilmiştir.

Firmanın MT 974/M 364 nolu sınırlayıcı şartlar raporuna uygun olarak imal edeceği
3,8/6,6 KV bakır iletkenli, iletken kılıflı, üç damarlı, tek ve çift kat çelik tel zırlı, PVC yalıtkan
ve dış kılıflı kablolar üzerine:

Tip: 6120 - 6110 -6020 - 6010; MGM 118/1989 ALSz (M) 94.0204 markalamasının ya-
pılmasına izin verildiğine dair Başkanlığımızca onaylanan bu sertifika ve imal lisansı aşağıdaki
süreler için geçerlidir.

Süreler firmanın sınırlayıcı şartlarımıza uyduğunun raporla tesbiti halinde Test
Yetkilisince yenilenecektir.

Kablunun şartnamesine uygun imalat ve kontrol sorumluluğu firmaya ait olup kullanıcı
satın aldığı kablo numunesinin ALSz Test İstasyonunca yapılmasını isteyebilir.

ALSz Test İstasyonu Md.

MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ergün ÜNAL

Fahrettin CEVHER
Maden İşleri Genel Müdürü

+ kontrolunun

SÜRE	RAPOR No. :	TEST YETKİLİSİ
31.12.1994	MT 974/M 364	H.T.ÇELİK N.KARABAKAL
31.12.1995	MT 998/L ÜNTEL	A.SARI
31.12.1996	MT 1017/L ÜNTEL	N.KARABAKAL
31.12.1997	MT 1046/L ÜNTEL	A.SARI
31.12.1998	MT 1074/L ÜNTEL	H.T.ÇELİK
31.12.1999	MT 1083/L ÜNTEL	H.T.ÇELİK
31.12.2002	MT 1187/L ÜNTEL	H.T.ÇELİK